

Акт фактического состояния многоквартирных домов по состоянию на 01.10.2014г

Приложение № 2
к Порядку проведения мониторинга технического
состояния многоквартирных домов, расположенных
на территории Свердловской области

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (далее - МКД)	Год постройки / группа капитальности*	Вид конструктивного элемента многоквартирного дома	Нормативный срок службы	Срок эксплуатации	Количество отказов за отчетный период	Определение эксплуатационного ресурса	Плановый год проведения работ по капитальному ремонту																																				
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39						
	г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 37	2012/1	фундамент	150	2		148																														X	X	X					
			крыша, в том числе кровля	8	2		6																																X	X	X			
			фасад (в том числе балконы, лоджии и т.п.)	125	2		123																																	X	X	X		
			лифтовое оборудование	20	2		18																																	X	X	X		
			подвальное помещение	125	2		123																																	X	X	X		
			несущие и ненесущие стены	125	2		123																																					
			перекрытия	125	2		123																																					
			крыльца и выходы из подвальных помещений		2		-2																																					
			лестничные марши и лестничные площадки	150	2		148																																					
			теплоснабжение, в том числе коллективный прибор учета потребления и регулирования потребления	30	2		28																																			X	X	X
			горячее водоснабжение, в том числе коллективный прибор учета потребления и регулирования потребления	10	2		8																																			X	X	X
			холодное водоснабжение, в том числе коллективный прибор учета	30	2		28																																			X	X	X
			водоотведение	30	2		28																																			X	X	X
			электрообеспечение, в том числе коллективный прибор учета потребления и регулирования	15	2		13																																			X	X	X
			газоснабжение, в том числе коллективный прибор учета потребления и регулирования																																									
система противопожарной автоматики																																												
система дымоудаления																																												
система мусороудаления																																												
вентиляция	30	2		28																																								

Руководитель

Приложение № 2
к Порядку проведения мониторинга технического
состояния многоквартирных домов, расположенных
на территории Свердловской области

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Год постройки / группа	Вид конструктивного элемента многоквартирного дома	Нормативный срок	Срок эксплуатации	Количество отказов	Определение эксплуат	Планоый год проведения работ по капитальному ремонту																																		
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39				
г. Екатеринбург, ул. Пестовского, д. 6	2012/1	фундамент	150	2		148																															X	X	X			
		крыша, в том числе кровля	8	2		6																																X	X	X		
		фасад (в том числе балконы, лоджии и т.п.)	125	2		123																																	X	X	X	
		лифтовое оборудование	20	2		18																																	X	X	X	
		подвальное помещение	125	2		123																																	X	X	X	
		несущие и ненесущие стены	125	2		123																																		X	X	X
		перекрытия	125	2		123																																				
		крыльца и выходы из подвальных помещений					2		-2																																	
		лестничные марши и лестничные площадки	150	2		148																																				
		теплоснабжение, в том числе коллективный прибор учета потребления и регулирования потребления	30	2		28																																		X	X	X
		горячее водоснабжение, в том числе коллективный прибор учета потребления и регулирования потребления	10	2		8																																		X	X	X
		холодное водоснабжение, в том числе коллективный прибор учета	30	2		28																																		X	X	X
		водоотведение	30	2		28																																		X	X	X
		электроснабжение, в том числе коллективный прибор учета потребления и регулирования потребления	15	2		13																																		X	X	X
		газоснабжение, в том числе коллективный прибор учета потребления и регулирования потребления																																								
		система противопожарной автоматики																																								
		система дымоудаления																																								
		система мусороудаления																																								
		вентиляция	30	2		28																																				

Руководитель

Акт фактического состояния многоквартирных домов по состоянию на 01.10.2014г

Приложение № 2
к Порядку проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Свердловской области

г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 33	2013/1	фундамент	150	1		149																																X	X	X		
		крыша, в том числе кровля	8	1		7																																	X	X	X	
		фасад (в том числе балконы, лоджии и т.п.)	125	1		124																																		X	X	X
		лифтовое оборудование	20	1		19																																	X	X	X	
		подвальное помещение	125	1		124																																	X	X	X	
		несущие и ненесущие стены	125	1		124																																				
		перекрытия	125	1		124																																				
		крыльца и выходы из подвальных помещений							0																																	
		лестничные марши и лестничные площадки	150	1		149																																				
		теплоснабжение, в том числе коллективный прибор учета потребления и регулирования потребления	30	1		29																																		X	X	X

