Форма

Приложение № 2
к Порядку проведения мониторинга
технического состояния многоквартирных
домов, расположенных на территории
Свердловской области

Акт фактического технического состояния многоквартирного дома
по состоянию на апрель 2015 г

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (далее - МКД)	Год постройки/ группа капиталь-ности*	Вид конструктивного элемента многоквартирного дома	Нормативный срок службы	Срок эксплу-атации	Количество отказов за отчетный период	Определение эксплуата-ционного ресурса	Плановый год проведения работ по капитальному ремонту																																			
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Наименование муниципального образования "город Екатеринбург"																																					
1	МКД 1 г.Екатеринбург, ул.Академика Постовского, д. 6.	2012/ 1	фундамент	150	3	-	147																													+	
			крыша, в том числе кровля	30	3	-	27																													+	
			фасад (в том числе балконы, лоджии и т.п.)	150	3	-	147																														+
			лифтовое оборудование	25	3	-	22																													+	
			подвальное помещение	150	3	-	147																														
			несущие и ненесущие стены	150	3	-	147																														
			перекрытия	150	3	-	147																														
			крыльца и выходы из подвальных помещений	150	3	-	147																														
			лестничные марши и лестничные площадки	100	3	-	97																														
			теплоснабжение, в том числе коллективный прибор учета потребления и регулирования потребления	30	3	-	27																													+	
			горячее водоснабжение, в том числе коллективный прибор учета потребления и регулирования потребления	10	3	-	7																													+	
			холодное водоснабжение, в том числе коллективный прибор учета	15	3	-	12																													+	
			водоотведение	40	3	-	37																													+	
			электроснабжение, в том числе коллективный прибор учета потребления и регулирования потребления	30	3	-	27																													+	
			газоснабжение, в том числе коллективный прибор учета потребления и регулирования потребления	-	-	-	-																														
			система противопожарной автоматики		3	-																													+	
			система дымоудаления		3	-																													+	
			система мусороудаления	-	-	-	-																														

*	Группа капитальности	Характеристика зданий и их конструктивных элементов	сроки службы (в
	1	Здания каменные, особо капитальные, стены кирпичные толщиной в 2,5-3,5 кирпича или кирпичные с железобетонным или металлическим каркасом, перекрытия железобетонные и бетонные, здания с	150
	2	Здания с кирпичными стенами толщиной в 1,5-2,5 кирпича, перекрытия железобетонные, бетонные или деревянные; с крупноблочными стенами, перекрытия железобетонные; с крупноблочными стенами,	125
	3	Здания со стенами облегченной кладки из кирпича, монолитного шлакобетона, легких шлакоблоков, перекрытия железобетонные или бетонные; здания со стенами крупноблочные или облегченной	100
	4	Здания со стенами смешанными, деревянными рубленными или брусчатыми	90

Законный представитель УК Генеральный директор ООО УК "Уралжилсервис" М.Ю. Дорощенко

Плановый год проведения работ по капитального ремонта смотреть в Региональной программе МО г.Екатеринбург